

# **OPIS PRZEDMIARU**

## **1. Podstawa sporządzenia opracowania:**

- Projekt Budowlany
- Umowa z Inwestorem
- Projekt wykonawczy
- Założenia wyjściowe do kosztorysowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 18 V 2004 „w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.....”

## **2. Zawartość opracowania:**

- opis przedmiaru
- przedmiar robót

## **3. Charakterystyka obiektu**

Przedmiar niniejszy dotyczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych na modernizowanym II piętrze budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

W zakresie robót objętych przedmiarem ujęto:

- instalacji elektrycznych wewnętrzne w tym:
  - piętrowych tablic rozdzielczych (CPV 45315700-5, CPV 45315300-1)
  - oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego i ewakuacyjno-kierunkowego dla Iip (CPV 45311100-1, CPV 45311100-2),
  - oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego i ewakuacyjno-kierunkowego dla pozostałych kondygnacji (CPV 45311100-1, CPV 45311100-2),
  - gniazd wtykowych 230V (CPV 45315600-4),
  - zasilania gniazd komputerowych instalacji dedykowanej 230V (CPV 45315600-4),
  - instalacji oddymiania klatek schodowych,
  - zasilania odbiorów technologicznych 230/400V (CPV 45315600-4),
  - instalacja zasilania i sterowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji (CPV 45315600-4),
  - połączeń wyrównawczych (CPV 45312310-3),
- instalacje teletechniczne wewnętrzne w tym:
  - instalacja logiczna (CPV 45312320-0),
  - instalacja telefoniczna (CPV 453140001),
  - instalacja RTV (CPV 45312320-6),
  - instalacja monitoringu klimatyzacji (CPV 45312320-0),
  - instalacja przyzywowa (CPV 45312320-0),
- modernizacja instalacji odgromowej i uziomu (CPV 45312310-3).

## **4. Podstawy opracowania przedmiaru:**

KNNR-y, kalkulacje indywidualne