



Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
53-413 Wrocław, Pl. Hirszfelda 12
tel.:(71) 368-92-01, 368-92-02
fax: (71) 368-92-19
www.dco.com.pl
e-mail: dco@post.pl
NIP: 899-22-28-10
Regon: 000290096
EZPL/733/14

Wrocław, 26.05.2014r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego na Sukcesywna dostawa źródeł światła do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, wg załącznika nr 1, znak sprawy ZP/82/ETE/BU/14.

W związku z wpływieniem w dniu 26.05.2014r. pytania do zapytania ofertowego, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu odpowiada:

Pytanie nr 1(dot. Poz.5)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie świetlówki o mocy 18W, strumieniu świetlnym 950lm, trwałości 10 000h, średnicy 71mm oraz wysokości 140mm?

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający dopuszcza w poz. 5 ale nie wymaga pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów, czyli:

(odpowiednik żarówki $\geq 85W$), 230V, 50 Hz, wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 80$, trwałość znamionowa ≥ 10.000 h, znamionowy strumień świetlny ≥ 950 lm, kolor światła 827 - ciepłobiały lub 865, średnica lampy ≤ 72 mm, wysokość lampy ≤ 140 mm

Za DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Eksploatacyjnych
Dolnośląskiego Centrum Onkologii
we Wrocławiu

mgr Krzysztof Staśkiewicz