

Wrocław, dnia 26.03.2018 r

EZP/728/18

Strona [www.dco.com.pl](http://www.dco.com.pl)

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu związanych z:

- a) przebudową pracowni endoskopii w łączniku budynku A i A1 wraz z dostarczeniem i montażem sprzętu medycznego – Pakiet 1
  - b) dostosowaniem pomieszczeń w budynku „B” i „D” dla Zakładu Patomorfologii – Pakiet 2
- ZP/PN/20/18/IT/AW**

W związku z przetargiem nr ZP/PN/20/17/IT/AW Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając z art. 38, ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia SIWZ jak następuje.

### Pytania i odpowiedzi:

#### Odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Pakiet 1

##### Pytanie nr 1

Czy odpowiedzi na pytania zadane do przetargu ZP/PN/8/18/IT/AW są obowiązujące w przetargu ZP/PN/20/18/IT/AW

##### Odpowiedź na Pytanie nr 1

Nie. Są to odrębne postępowania. Należy zwrócić uwagę, że nowy (w odniesieniu do poprzedniego przetargu) jest opis przedmiotu zamówienia dla paneli naddłżkowych (załącznik nr 1b do SIWZ) w Pakiecie 1.

##### Pytanie nr 2

Czy w zakres wyposażenia objętego przetargiem wchodzi również wyposażenie meblowe, czy jedynie wyposażenie objęte załącznikami 1a-1c.

##### Odpowiedź na Pytanie nr 2

W zakres wyposażenia objętego przetargiem wchodzi jedynie wyposażenie objęte załącznikami 1a-1c BEZ wyposażenia meblowego.

##### Pytanie nr 3

Czy w wycenie należy przewidzieć usunięcie wszystkich kabli starej instalacji elektrycznej oraz prace towarzyszące

##### Odpowiedź na Pytanie nr 3

W wycenie należy przewidzieć unieczynnienie starej instalacji i jej usunięcie w przypadku kiedy okaże się to konieczne.

##### Pytanie nr 4

W STWIOR branży budowlanej stolarka opisywana jest jako płytowa otworowa, w zestawieniu rysunkowym stolarki jako aluminiowa proszę o informację który opis jest prawidłowy.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 4**

W zakresie zamówienia należy przewidzieć dostawę i montaż stolarki aluminiowej.

#### **Pytanie nr 5**

Prosimy o dokładne określenie jakich zmian należy dokonać w istniejącej centrali p-poż. w celu prawidłowego działania dodatkowych elementów ( str. 2 opisu instalacji elektrycznych).

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 5**

Po dołożeniu 2 dodatkowych czujek do istniejącej centrali analogowej centralę należy skonfigurować, oprogramować i uruchomić celem sprawdzenia poprawności działania.

#### **Pytanie nr 6**

Czy wykonawca w ramach prac objętych zakresem przetargu musi przewidzieć zlecenie prac związanych ze zmianami w centrali SAP firmie która posiada umowę z inwestorem na utrzymanie i serwisowanie systemu SAP.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 6**

Tak.


#### **Pytanie nr 7**

Czy po podłączeniu nowych elementów do centrali SAP w zakres przetargu wchodzi skomunikowanie central z system SAP szpitala.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 7**

Tak.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Organizacyjno-Exploatacyjnych  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
  
Grzegorz Stryjeński