

EZP/.....1929...../18

Wrocław 31.08.2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych remontem pomieszczeń po byłej pracowni RTG - wykonanie zasilania urządzeń elektrycznych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Pracowni Biologii Molekularnej w budynku „B” w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, ZP/PN/73/18/IT/JHP

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ w przetargu nr **ZP/PN/73/18/IT/JHP** Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada:

1. Czy Zamawiający zgodzi się za zmianę rozmiarów listew elektromontażowych – metalowych (do zabudowy modułowej) podany w projekcie rozmiar wskazuje jednego producenta.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający dopuści zamianę gniazd IP44 na IP20 – w zabudowie metalowej modułowej nie ma rozwiązania IP44

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

3. W opisie cz. 1 dokumentacji Inwestor napisał: " gniazda zlokalizowane w obrębie wyspy osadzić na wysięgniku sufitowym" – budowa tego typu rozwiązania zalicza się do produktów medycznych – kolumna. Czy Zamawiający w związku z tym faktem ma możliwość wyłączenia tego elementu lub zmiany rodzaju i możliwości technicznych produktu.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zasilania "wyspy" kasetą z gniazdami, zamocowaną na stałe rurką lub listwą mocowaną do sufitu.

SPECIALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Jolanta Nanecz-Przestalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Grzegorz Stryjeński