

Wrocław, 16.09.2020r.

EZP/741/20

### **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oraz montaż nowego zasilacza bezprzerwowego UPS w miejsce starego zainstalowanego w Dolnośląskim Centrum Onkologii Filia w Legnicy; postępowanie znak: ZP/PN/44/20/IT/AWO**

W związku z wpłynięciem pytań do przedmiotowego postępowania Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu odpowiada:

#### **Pytanie 1**

- Producent zasilacza UPS musi posiadać certyfikat potwierdzający, że produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany w Unii Europejskiej. Kserokopię certyfikatu należy załączyć do oferty.
- Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 444x800x800 mm  
Zezwalają na odstępstwa – produkt wyprodukowany poza UE oraz wymiary UPSa (szerxgłębxxwys)321x840x1428 mm  
Takie zapisy w SIWZ blokują konkurencję oraz eliminują produkty dopuszczone do obrotu w UE

#### **Odpowiedź:**

- Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w SWIS oraz Załączniku nr 2 – Parametry techniczno - eksploatacyjne, że:  
„Producent zasilacza UPS musi posiadać certyfikat potwierdzający, że produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany w Unii Europejskiej. Certyfikat należy załączyć do oferty”
- Wymiary 444x800x800 mm, są wymiarami maksymalnymi dla UPS-u, z powodu ograniczonego miejsca w pomieszczeniu dedykowanym.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające wszystkie parametry techniczne z inną konfiguracją baterii spełniającą wymagania odnośnie autonomii UPS?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.  
Zapisy pozostają bez zmian.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie akumulatorów w zewnętrznym module bateryjnym?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza umieszczenie akumulatorów w zewnętrznym module bateryjnym powodu ograniczonego miejsca w pomieszczeniu dedykowanym.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Inwestycji i Współpracy  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
  
Grzegorz Stryjenski

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław  
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  
faks: 71 36-89-219  
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



EZP/.....<sup>746</sup>...../19


Wrocław, 17.09.2020

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oraz montaż nowego zasilacza bezprzerwowego UPS w miejsce starego zainstalowanego w Dolnośląskim Centrum Onkologii Filia w Legnicy, znak sprawy ZP/PN/44/20/IT/AWO**

W związku z wpłynięciem pytań do niniejszego postępowania, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 38, ust.4, 4a.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Prawo zamówień publicznych informuje, iż **zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.09.2020 . godz. 10:00/10:15.**

Zmienione ogłoszenie dostępne jest na stronie Zamawiającego.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Inwestycji i inwestycyjnych  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
  
Grzegorz Stryjeński